

## EINSTUFUNGSSCHEIN NR BMt604687-6

Für Sondernägel nach DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 6  
(Nagelverbindungen von Holz und Holzwerkstoffen)

### DUO-FAST-KARTRO UNIVERSALNÄGEL 3,4 x l<sub>n</sub> verzinkt

Bezeichnungen: CN10034KV, LN10034KV  
Nenndurchmesser: 3,4 mm  
Zugfestigkeit:  $\geq 600 \text{ N/mm}^2$

werden in die Tragfähigkeitsklasse II nach DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 6.3.2, Tabelle 12 eingestuft.

Werkstoffes des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel siehe Anlage 1. Die Nägel werden mit den vom Hersteller empfohlenen pneumatischen Nagelgeräten eingetrieben.

Antragsteller: Nordisk Kartro AB, Box 124, SE-123 22 Farsta, Schweden

Herstellwerke: SKYLLBERGS BRUK AB, SE-69045 Åsbro, Schweden.

Prüfberichte: KMy F510579-5 vom 12.01.2006, P605442-01 vom 24.01.2007  
BMh P604687 vom 22.01.2007  
BMt P604687 vom 25.05.2007

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis zum 24.05.2010 und ersetzt Nr. BTtP300625-6 vom 05.09.2003

25.05.2007

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Holz und Holzbaukonstruktionen**

Technisch verantwortlich

  
Charlotte Bengtsson

Technischer Sachbearbeiter

  
Mats Axelson