

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH
akkreditierte Prüflaboratorien DAP-PL-1624.13

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001

EINSTUFUNGSSCHEIN NR. - BP0130190 -

Prüfgegenstand: Sondernägel nach DIN 1052 Teil 2, Abschnitt 7
(Nagelverbindungen mit Stahlblechen und Stahlteilen)

DRAKENA - Kammnägel
4,0 x 40 / 50 / 60 / 70 / 75 / 100 mm

Nenn Durchmesser = 4,0 mm

werden in die **Tragfähigkeitsklasse III** nach DIN 1052 Teil 2,
Abschnitt 6.3.2, Tabelle 12, eingestuft.

Werkstoff des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel siehe Anlage 1.

Zur Aufnahme der DRAKENA - Kammnägel müssen die Stahlbleche bzw. Stahlteile
mit kreisförmigen Löchern von 4,5 bis 5,5 mm Durchmesser versehen sein.


Antragsteller und Herstellwerk:

Weißenfelser Draht-Ketten-Nagel GmbH
"DRAKENA"
Tagewerbener Straße 33
D-06667 Weißenfels

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis zum 13. Juli 2006
und ersetzt Nr. BP0130190 vom 23.07.2001,
er gilt als vorherige Prüfung für den Übereinstimmungsnachweis ÜHP gemäß
Bauregelliste A Teil 1.


Nürnberg, den 11.07.2003

LGAD - Materialprüfungsamt
Bauprodukte, Fassaden - und Massivbau
i.V.


Dipl.-Ing. (FH) Lechner



Bearbeiter:


Dipl.-Ing. (FH) Trautner